



Stadt Krefeld
Fachbereich 61
Frau Jansen
Konrad-Adenauer-Platz 17

47803 Krefeld

SWK AQUA GmbH
Abt. Netze
St.-Töniser Str. 270
47804 Krefeld

Ihr Ansprechpartner
Zimmer
Unsere Telefon-Nr.
Unsere Telefax-Nr.
Unsere E-Mail-Adresse
Datum

Georg Zitz
214
02151 98-2507
02151 98332507
georg.zitz@swk.de
02.03.2009

Seite 1 von 2

Ihr Schreiben 61/02 Ja vom 21.01.2009, Bebauungsplan Nr. 723
- Kasernengelände Kempener Allee / Mevissenstraße -

Sehr geehrte Frau Jansen, sehr geehrte Damen und Herren,

das Planungsgebiet ist entwässerungstechnisch in zwei Teile gegliedert. Es handelt sich hierbei zum einen um das ehemalige Kasernengelände und zum anderen um die Flächen an der Stichstraße Mevissenstraße.

Über den Zustand und die Lage der privaten Kanalisation auf dem ehemaligen Kasernengelände können wir keine Aussage treffen, da uns keine Unterlagen vorliegen. Im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren werden für die Entwässerungsgesuche entsprechende Lagepläne benötigt. Es ist sicher zu stellen, dass keine Flächenanteile in die Kanäle in der Kempener Allee und der Mevissenstraße entwässert werden. Die Entwässerung des Gebietes kann über den sich im Osten des Geländes befindlichen Mischwasserkanal in Richtung Birkschenweg erfolgen. Für das Teilgebiet der ehemaligen Kaserne ist aus satzungsrechtlichen Gründen auch eine Versickerung des Niederschlagwassers möglich.

Das Gebiet an der Stichstraße Mevissenstraße (Hausnummern 62, 62a, 64a und 64b) liegt im Bereich eines Trennsystems. Das gesamte hier anfallende Niederschlagwasser muss über den Regenwasserkanal entsorgt werden. Sollten weitere Flächen als derzeit angeschlossen werden, ist eine Rückhaltung zu errichten. Auch hier werden im Rahmen der Entwässerungsgesuche entsprechende Nachweise erforderlich. Das Schmutzwasser ist in den vorhandenen Schmutzwasserkanal einzuleiten.

SWK AQUA GmbH
Ein Unternehmen der
SWK STADTWERKE
KREFELD AG

St. Töniser Str. 124
47804 Krefeld
Postfach 10 21 63
47721 Krefeld

Tel.: (0 21 51) 98-0
Fax: (0 21 51) 98 11 00
www.swk.de

Geschäftsführung:
Martin Cirener, Dipl.-Ing.
Carsten Liedtke

HRB 7282
Amtsgericht Krefeld

Sparkasse Krefeld
Konto 321 166
BLZ 320 500 00

Die Versorgung des Gebietes mit Trinkwasser ist ausgehend von der Stichstraße Mevissenstraße möglich. Die Lage und der Zustand der sich im Plangebiet befindlichen privaten Trinkwasserleitungen sind uns nicht bekannt. Vor dem Jahr 2007 wurde das Gebiet von der Kempener Allee ausgehend mit Trinkwasser versorgt. Es ist nicht zulässig, den neuen Einspeisepunkt in der Stichstraße mit dem früheren Einspeisepunkt über das interne private Leitungssystem zu verbinden, da es aufgrund der alten privaten Leitungen zu Beeinträchtigungen der Wasserqualität kommen könnte.

Von unserer Abteilung Wasserproduktion ist Ihnen bereits eine separate Stellungnahme zugegangen.

Freundliche Grüße

i. A.

i. A.

Hölger Burbach

Georg Zitz