


Peter Wiechmann/FB
36/Krefeld/DE
29.06.2012 10:09

An Friederike Jansen/FB 61/Krefeld/DE@Krefeld
Kopie
Blindkopie
Thema B-Plan 772

Protokoll:  Diese Nachricht wurde beantwortet.

Guten Morgen Frau Jansen,

für den B-Plan 772 ist kein hydrogeologisches Gutachten erforderlich. Das anfallende Niederschlagswasser aller befestigten Flächen soll mit Vorbehandlung in den Rhein eingeleitet werden. Dafür ist ein Regenwasserbewirtschaftungskonzept notwendig. Die Durchführung des Regenwasserbewirtschaftungskonzeptes sollte erst im Baugenehmigungsverfahren erfolgen.

(Die Rücksprache mit Herrn Horster SWK Aqua hat ergeben, kein Anschlußzwang an die öffentliche Abwasseranlage)

Viele Grüße
I.A.

P. Wiechmann

Der Oberbürgermeister

Fachbereich Umwelt
- Untere Wasserbehörde

Peter Wiechmann

47792 Krefeld

Telefon: +49 2151 86-2432

Fax: +49 2151 86-2444

E-Mail: peter.wiechmann@krefeld.de

Internet: <http://www.krefeld.de>

Hinweis: Bitte prüfen Sie, ob es erforderlich ist, diese E-Mail auszudrucken.