

**Peter Wiechmann/FB
36/Krefeld/DE**

10.12.2012 10:48


An Friederike Jansen/FB 61/Krefeld/DE@Krefeld

Kopie

Blindkopie

Thema WG: Bebauungsplan Nr. 772: Entwässerung

Protokoll:

 Diese Nachricht wurde beantwortet.

Der Oberbürgermeister
Fachbereich Umwelt
- Untere Wasserbehörde
Peter Wiechmann
47792 Krefeld
Telefon: +49 2151 86-2432
Fax: +49 2151 86-2444
E-Mail: peter.wiechmann@krefeld.de
Internet: <http://www.krefeld.de>
Hinweis: Bitte prüfen Sie, ob es erforderlich ist, diese E-Mail auszudrucken.

----- Weitergeleitet von Peter Wiechmann/FB 36/Krefeld/DE am 10.12.2012 10:47 -----

**Peter Wiechmann/FB
36/Krefeld/DE**

07.12.2012 12:36

An Peter Wiechmann/FB 36/Krefeld/DE

Kopie andreas.horster@swk.de

Thema Antwort: Bebauungsplan Nr. 772: Entwässerung 

Guten Tag Frau Jansen,

folgender Text sollte für die Ableitung des Niederschlagswassers 772 aufgenommen werden.

"Das anfallende Niederschlagswasser der befestigten Flächen ist im Trennsystem zu entwässern. Es ist ein Regenwasserbewirtschaftungskonzept durch den Investor zu erstellen."

Intern:

Trennsystem heißt hier, entweder in den Regenwasserkanal und über das Auslaufbauwerk (SWK) in den Rhein oder ein Einleitungsbauwerk direkt in den Rhein an der Hochwasserschutzmauer innerhalb des B-Plans 772.

I.A.

P. Wiechmann

Der Oberbürgermeister
Fachbereich Umwelt
- Untere Wasserbehörde
Peter Wiechmann
47792 Krefeld
Telefon: +49 2151 86-2432